



ZERTIFIKAT Nr. 06-018-5 SVGW

Antragsteller / Hersteller: vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen

Vertreter / Vertreiber: vonRoll hydro (suisse) ag, CH-4702 Oensingen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas und auf den Bericht Nr. **06-018-5** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Schieber

Bezeichnung: Weichdichtender Keilovalschieber VS 5000

Typen: Vollschutz-Schieber:

5021, 5039, 5418, 5452 5461, 5464 06-018-5/1

Hausanschluss-Schieber:

5006, 5442, 5443, 5447 06-018-5/2

Nennweite: DN 40 – 200 (Typ 5021), DN 40, DN 50 (Typ 5039), DN 40 – 250 (Typ 5418),
DN 40 – 300 (Typ 5452), DN 80 – DN 300 (Typen 5461, 5464)
DN 20 – 50 (Typen 5006), DN 25 – 50 (Typen 5442, 5443)

Anschlüsse: Flansch nach EN 1092-2 bzw. PE-100 Spitzende

Zertifizierungsgrundlage: EN 13774 (2013), DVGW G 5600-1 (2013), ZGW101 (2019)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **28.02.2026**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Gasnetz bzw. max. 16 bar in Anlagen (für Typen 5447 und 5452)
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis + 60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.3).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Xavier Fernandez
Leiter